

Udpumpet mængde & Forbrugsmønster

	22	21	20	19	18	17
Antal forbrugere	252	251	250	249	249	248
Vandforbrug målt på værket m ³	65703	67134	75649	73427	74513	68108
målt hos forbrugere m ³	61735	66904	76134	71507	73769	69783
tab i ledningsnettet	6,0%	0,34%	-0,64%	2,6%	0,5%	-2,5%

tabet for '22 skyldes: Ledningsbrud og 2 gennemskylninger af ledningerne

Diagrammet viser forbruget pr. måned

